# RAPPORTO DI PROVA N. 20380/26

**Matrice:** Acqua destinata al consumo umano
**Codice Punto di campionamento:** C063038PP01
**Ubicazione campionamento:** Lacco Ameno
**Punto di campionamento:** C063038PP01
**Tipologia punto di campionamento:** Rete idrica
**Data e ora di campionamento:** 03/08/2026 15:40

## RISULTATI ANALITICI RISCONTRATI

| Parametro | Metodo di Analisi | Unità di Misura | Valori riscontrati | Valori Limite |
|---|---|---|---|---|
| Cloro residuo (misurato in campo) (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS.BHD.033.rev00 | mg/l | 0.14 | |
| Colore | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS.BJA.021 | Hazen | <10 | |
| Odore | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS.BAA.026 | | nessun odore rivelabile | nessun odore rivelabile |
| Sapore (*) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS.BKA.028.rev00 | | accettabile | |
| pH | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS.BCA.023 | pH | 7.5 | 6.5 - 9.5 |
| Conducibilità elettrica a 20°C | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS.BDA.022 | microS/cm | 741 | 2500 |
| Torbidità | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS.BLA.030 | NTU | 0.6 | |
| Nitriti | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS.CBB.037 | mg/l | <0.05 | 0.50 |
| Nitrati | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS.CBB.037 | mg/l | 3 | 50 |
| Ione Ammonio | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 | mg/l | <0.05 | 0.50 |
| Magnesio | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 | mg/l | 27 | |
| Calcio | APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 | mg/l | 113 | |
| Durezza (da calcolo) | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag. 121 Met ISS.CBB.038 | °F | 40 | |
| Batteri coliformi | ISO 9308-2:2012 | MPN/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-2:2012 | MPN/100 ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | ISO 7899-2:2000 | UFC/100 ml | 0 | 0 |
| Microrganismi vitali a 22°C | UNI EN ISO 6222:2001 | UFC/ml | 0 | |

**I VALORI LIMITE NON SONO RIPORTATI QUALORA NON PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
(*) prova non accreditata da ACCREDIA

**LEGENDA**

**ISS: Rapporti ISTISAN 07/31; APAT CNR IRSA: Manuale 29/2003; ISO: International Organization for Standardization; UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione**

**GIUDIZIO DI CONFORMITA'**

**In seguito all'effettuazione delle prove riportate nel presente rapporto, si può concludere che i parametri analizzati rientrano nei limiti imposti dalla normativa di riferimento sopraindicata.**

Data emissione rapporto di prova: **07/08/2026**
Laboratorio — Il Responsabile: Dott. Salvatore Polichetti*